

Протокол  
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по  
объекту: «Строительство напорного коллектора для водоотведения хозяйственно-  
бытовых и производственных сточных вод с производственной площадки  
ООО «Дабров и К»

г. Можга

04 сентября 2017 г.

Присутствовали:

Глава муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишов, депутаты городской Думы муниципального образования «Город Можга» Ю.А. Балахонцев, С.Г. Гайнуллин, П.С. Авдюков, начальники Управлений и отделов Администрации, члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.

1. Открыл публичные слушания Глава муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишов. Он ознакомил участников слушаний с темой публичных слушаний.

Выступления:

Слушали главного инженера ООО «Дабров и К» С.В. Андреева:

Ознакомил участников публичных слушаний с проектом планировки и проектом межевания территории по объекту: «Строительство напорного коллектора для водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с производственной площадки ООО «Дабров и К», пояснив, что общество с ограниченной ответственностью «Дабров и К» планирует строительство канализационной сети со своей производственной площадки через населенный пункт «Лесная поляна», земли лесного фонда и врезкой в колодец на пересечении улиц Нефтяников и Можгинская муниципального образования «Город Можга», канализационная сеть запроектирована в одну траншею с двумя коллекторами диаметром 90 мм.

Иванов А.И.: Какая протяженность канализационной сети, проходящая по г. Можга?

Андреев С.В.: Протяженность всей трассы – 2,0 километра, из них по г. Можга – 600 метров.

Иванов А.И.: Планируется ли нанесение охранных зон проектируемой сети? Было ли согласование предварительного размещения канализационной сети с инженерными службами г. Можги?

Андреев С.В.: Нанесение охранной зоны проектируемой сети планируется согласно проектной документации, согласование с инженерными службами было пройдено на этапе оформления технических условий на проектирование канализации.

Иванов А.И.: Система очистки канализационных стоков на предприятии предусмотрена?

Андреев С.В.: Да. Раз в квартал предусмотрен сбор анализов.

Иванов А.И.: Кем проводится экспертиза проектно-сметной документации?

Андреев С.В.: Негосударственной организацией.

Балахонцев Ю.А.: Когда планируете запустить сеть?

Андреев С.В.: В IV квартале текущего года.

Балахонцев Ю.А.: В городе отсутствуют очистные сооружения, разрешения на сброс отходов нет, с запуском Вашей канализационной сети объем сбросы увеличится, каким образом решится вопрос по сбросу отходов?

Андреев С.В.: На трассировке нашей сети будут стоять приборы учета сбросов, поэтому за наши объемы мы будем платить в МУП ЖКХ.

Балахонцев Ю.А.: Будет ли возможность подключения к данной сети жилых домов поселка «Лесная поляна»?

Шишов А.И.: разговор об этом будем вести после запуска городских очистных сооружений.

Иванов А.И.: Есть ли у кого-то замечания по представленному проекту планировки и проекту межевания территории?

Рабочая группа рекомендует проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Строительство напорного коллектора для водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с производственной площадки ООО «Дабров и К» к утверждению.

Протокол вела

Н.С. Истомина